
ΕΓΚΥΡΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
[redacted]
Α/Α Πράξης: 906176
Ημ/νία έκδοσης πράξης: 28/12/2023
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ
https://services.tee.gr/adeiapublic/faces/searchDocFile




Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

## ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ -1

| | |
|---|---|
| | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ "ΚΑΣΕΤΑ", ΟΡΟΦΗΣ, ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ |
| | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ (ΚΑΝΑΛΑΤΗ) |
| | ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ (VAM) ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ DX, ΠΑΡΟΧΗΣ 500m3/h |
| | ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ (VAM) ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ DX, ΚΑΙ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΝΕΡΟΥ, ΠΑΡΟΧΗΣ 1000m3/h |
| | ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ (VAM) ΠΑΡΟΧΗΣ 250m3/h |
| | ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ |
| | ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ |
| | ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΩΝ |

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ**
ΟΙ ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ VRV ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ.

## ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-2

| | |
|---|---|
| AxB | ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ AxB, (ΟΠΟΥ Α Η ΕΜΦΑΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ) |
| AxB | ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ AxB, (ΟΠΟΥ Α Η ΕΜΦΑΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ) |
| AxB | ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ AxB, (ΟΠΟΥ Α Η ΕΜΦΑΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ) |
| AxB | ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΕΡΑ AxB, (ΟΠΟΥ Α Η ΕΜΦΑΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ) |
| AxB | ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΝΩΠΟΥ ΑΕΡΑ AxB, (ΟΠΟΥ Α Η ΕΜΦΑΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ) |
| ØA | ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ØA |
| | ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΟΔΕΥΣΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ |
| | ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΟΔΕΥΣΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ |
| | ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΟΔΕΥΣΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ |
| | ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΟΔΕΥΣΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΝΩΠΟΥ ΑΕΡΑ |
| Øα | ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ, ΕΣΩΤ.ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Øα. |
| Øα | ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ, ΕΣΩΤ.ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Øα. |
| Øα | ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΜΕ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ, ΕΣΩΤ.ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Øα. |
| VD | ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ |
| | ΣΤΟΜΙΟ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟ Ή ΕΠΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ |
| | ΣΤΟΜΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟ Ή ΕΠΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ |
| | ΣΤΟΜΙΟ ΛΗΨΗΣ ΝΩΠΟΥ, ΕΠΙΤΟΙΧΟ |
| | ΣΤΟΜΙΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟ |
| | ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ, ΟΡΟΦΗΣ, ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ |
| | ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ, ΟΡΟΦΗΣ, ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ |
| | ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ, ΟΡΟΦΗΣ |

| | | |
|---|---|---|
| Έγκριση | | |
| Ιδιοκτήτης | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ<br>ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | |
| Θέμα | ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | |
| Θέση | ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ & ΔΑΝΟΥΚΑΡΑ, Ο.Τ.:180 | |
| Μελετητες | ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ: | Αναθεωρήσεις |
| | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ο.Τ.Α. "ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε." | |
| | ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ: | |
| | ΖΗΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ | |
| Φάση | ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | Ημερομηνια: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 |
| Θεμα | ΚΤΙΡΙΟ Β<br>ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ<br>**ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ** | Κλιμακα: 1:100<br>Αρ. Σχεδιου: **ΚΛ.02** |
| Υπογραφη | ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ<br>ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ<br>ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ<br>ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 54235<br>ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ 21-23, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 2107514782<br><br>ΖΗΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.<br>ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ<br>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Τ.Ε.Ε. 17211<br>ΓΕΡΑΚΑ 111, ΓΕΡΑΚΑΣ, Τ.Κ. 153 44<br>ΑΦΜ 800492890 - ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ<br>ΤΗΛ.: 210 6534149 | Σφραγιδα |